

Woning Smisserstraat 36 te Nederweert

Spuiventilatie NEN 1087

Bouwbesluit Artikel 3.42. Capaciteit

1. Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens [NEN 1087](#) bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 6 dm³/s per m² vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.
2. Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens [NEN 1087](#) bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam.

WOONFUNCTIE			Eis							
Nr.	Ruimte	VO (m ²)	Spuivent. (dm ³ /s)	Voorz.	Afmeting (m ²)	Stand °	J	Luchtsn. (m/s)	Cap. (dm ³ /s)	Voldoet
Verblijfsgebied 1		74,1	444,6						1031,0	ja
0.04	kantoor	16,5	49,5	ramen	2,93	90	1,0	0,1	293,0	
0.05	zitkamer	21,6	64,9	raam	1,46	90	1,0	0,1	146,0	ja
0.06	keuken	36,0	107,9	raam	1,67	90	1,0	0,1	167,0	ja
				pui	4,25				425,0	
					5,92				592,00	
Verblijfsgebied 2		13,8	82,6						348,0	ja
1.02	Slaapkamer	13,8	41,3	raam	3,48	90	1,0	0,1	348,0	ja
Verblijfsgebied 3		7,1	42,6						348,0	ja
1.03	Slaapkamer	7,1	21,3	raam	3,48	90	1,0	0,1	348,0	ja