

## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	4,5 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toiletruimte		
04	slaapkamer 2	11,4 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 03	8,8 m <sup>2</sup>
05	keuken/woonkamer	28,5 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	24,7 m <sup>2</sup>
06	slaapkamer 1	12,8 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	10,0 m <sup>2</sup>
07	badkamer	5,4 m <sup>2</sup>	badruimte		
08	berging	5,2 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 71,9 m <sup>2</sup>
GO01	71,6 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 43,8 m <sup>2</sup>
VG 01	35,0 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer slaapkamer 1	
VG 02	8,8 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
43,8 m <sup>2</sup>	≥ 39,5 m <sup>2</sup>	✓

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								2,77 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K05	1	1,1 m <sup>2</sup>	20	19,86		0,78	0,83 m <sup>2</sup>		
	K04	1	2,5 m <sup>2</sup>	20	19,86		0,78	1,93 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								0,74 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K05	1	1,1 m <sup>2</sup>	20	41,19		0,69	0,74 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 2								0,88 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K02	1	1,9 m <sup>2</sup>	20	61,66		0,46	0,88 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	35, m <sup>2</sup>		3,51 m <sup>2</sup>	≥ 3,50 m <sup>2</sup>	✓
		keuken/woonkamer	2,77 m <sup>2</sup>		
		slaapkamer 1	0,74 m <sup>2</sup>		
VG 02	8,8 m <sup>2</sup>		0,88 m <sup>2</sup>	≥ 0,88 m <sup>2</sup>	✓
		slaapkamer 2	0,88 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	24,7 m <sup>2</sup>					235,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 74,1 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K05	1	1,2 m <sup>2</sup>	1	115,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K04	1	1,2 m <sup>2</sup>	1	120,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	10,0 m <sup>2</sup>					115,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 30,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K05		1,2 m <sup>2</sup>	1	115,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 2	8,8 m <sup>2</sup>					80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 26,4 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K02		0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	35,0 m <sup>2</sup>		350,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 210,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	235,0 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	115,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	8,8 m <sup>2</sup>		80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 52,8 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		4,5 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	slaapkamer 2	VR 03	11,4 m <sup>2</sup>	11 dm <sup>3</sup> /s	11 dm <sup>3</sup> /s			✓
05	keuken/woonkamer	VR 01	28,5 m <sup>2</sup>	26 dm <sup>3</sup> /s	26 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
06	slaapkamer 1	VR 02	12,8 m <sup>2</sup>	12 dm <sup>3</sup> /s	12 dm <sup>3</sup> /s			✓
07	badkamer		5,4 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓
08	berging		5,2 m <sup>2</sup>					

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
51 dm <sup>3</sup> /s	= 51 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	35,0 m <sup>2</sup>		38 dm <sup>3</sup> /s	≥ 32 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	26 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	12 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	8,8 m <sup>2</sup>		11 dm <sup>3</sup> /s	≥ 8 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	11 dm <sup>3</sup> /s		

## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	4,9 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toiletruimte		
04	slaapkamer 2	9,0 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 03	9,0 m <sup>2</sup>
05	berging	5,9 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		
06	keuken/woonkamer	26,7 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	27,0 m <sup>2</sup>
07	slaapkamer 1	10,5 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	10,5 m <sup>2</sup>
08	badkamer	5,4 m <sup>2</sup>	badruimte		

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 66,8 m <sup>2</sup>
GO01	66,4 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 9 m <sup>2</sup>
VG 01	0,0 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer slaapkamer 1	
VG 02	9,0 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
9,0 m <sup>2</sup>	≥ 36,7 m <sup>2</sup>	<b>x</b>

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								5,88 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K05	1	1,1 m <sup>2</sup>	20	21,65		0,77	0,82 m <sup>2</sup>		
	K10	1	4,0 m <sup>2</sup>	20	24,89		0,77	3,04 m <sup>2</sup>		
	K11	1	2,6 m <sup>2</sup>	20	25,16		0,77	2,02 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								0,96 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K15	1	1,6 m <sup>2</sup>	41,62	21,39		0,62	0,96 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 2								1,23 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K02	1	1,9 m <sup>2</sup>	34,62	27,62		0,64	1,23 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	0, m <sup>2</sup>		6,84 m <sup>2</sup>	≥ 0,00 m <sup>2</sup>	✓
		keuken/woonkamer	5,88 m <sup>2</sup>		
		slaapkamer 1	0,96 m <sup>2</sup>		
VG 02	9, m <sup>2</sup>		1,23 m <sup>2</sup>	≥ 0,90 m <sup>2</sup>	✓
		slaapkamer 2	1,23 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	27,0 m <sup>2</sup>					425,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 81,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K05	1	1,2 m <sup>2</sup>	1	115,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K10	1	2,3 m <sup>2</sup>	1	230,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K11	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	10,5 m <sup>2</sup>					219,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 31,5 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K15		2,2 m <sup>2</sup>	1	219,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 2	9,0 m <sup>2</sup>					80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 27,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K02		0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	0,0 m <sup>2</sup>		644,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 0,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	425,0 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	219,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	9,0 m <sup>2</sup>		80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 54,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		4,9 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			9 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	slaapkamer 2	VR 03	9,0 m <sup>2</sup>	9 dm <sup>3</sup> /s	9 dm <sup>3</sup> /s			✓
05	berging		5,9 m <sup>2</sup>					
06	keuken/woonkamer	VR 01	26,7 m <sup>2</sup>	25 dm <sup>3</sup> /s	25 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
07	slaapkamer 1	VR 02	10,5 m <sup>2</sup>	10 dm <sup>3</sup> /s	10 dm <sup>3</sup> /s			✓
08	badkamer		5,4 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
46 dm <sup>3</sup> /s	= 46 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	0,0 m <sup>2</sup>		35 dm <sup>3</sup> /s	≥ 0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	25 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	10 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	9,0 m <sup>2</sup>		9 dm <sup>3</sup> /s	≥ 9 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	9 dm <sup>3</sup> /s		



## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	4,9 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toiletruimte		
04	slaapkamer 2	11,4 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 03	11,4 m <sup>2</sup>
05	berging	5,9 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		
06	keuken/woonkamer	27,1 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	27,5 m <sup>2</sup>
07	slaapkamer 1	12,6 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	12,6 m <sup>2</sup>
08	badkamer	5,4 m <sup>2</sup>	badruimte		

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 71,9 m <sup>2</sup>
GO01	71,6 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 11,4 m <sup>2</sup>
VG 01	0,0 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer slaapkamer 1	
VG 02	11,4 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
11,4 m <sup>2</sup>	≥ 39,5 m <sup>2</sup>	<b>x</b>

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								5,85 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K13	1	7,5 m <sup>2</sup>	20	18,14		0,78	5,85 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								1,88 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K09	1	2,4 m <sup>2</sup>	20	19,23		0,78	1,88 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 2								1,46 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K02	1	1,9 m <sup>2</sup>	20	27,62		0,76	1,46 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	0, m <sup>2</sup>		7,73 m <sup>2</sup>	≥ 0,00 m <sup>2</sup>	✓
		keuken/woonkamer	5,85 m <sup>2</sup>		
		slaapkamer 1	1,88 m <sup>2</sup>		
VG 02	11,4 m <sup>2</sup>		1,46 m <sup>2</sup>	≥ 1,14 m <sup>2</sup>	✓
		slaapkamer 2	1,46 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	27,5 m <sup>2</sup>					394,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 82,5 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K13	1	3,9 m <sup>2</sup>	1	394,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	12,6 m <sup>2</sup>					189,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 37,8 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K09		1,9 m <sup>2</sup>	1	189,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 2	11,4 m <sup>2</sup>					80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 34,2 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K02		0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	0,0 m <sup>2</sup>		583,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 0,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	394,0 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	189,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	11,4 m <sup>2</sup>		80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 68,4 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		4,9 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			12 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	slaapkamer 2	VR 03	11,4 m <sup>2</sup>	11 dm <sup>3</sup> /s	11 dm <sup>3</sup> /s			✓
05	berging		5,9 m <sup>2</sup>					
06	keuken/woonkamer	VR 01	27,1 m <sup>2</sup>	25 dm <sup>3</sup> /s	25 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
07	slaapkamer 1	VR 02	12,6 m <sup>2</sup>	12 dm <sup>3</sup> /s	12 dm <sup>3</sup> /s			✓
08	badkamer		5,4 m <sup>2</sup>			15 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
50 dm <sup>3</sup> /s	= 50 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	0,0 m <sup>2</sup>		37 dm <sup>3</sup> /s	≥ 0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	25 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	12 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	11,4 m <sup>2</sup>		11 dm <sup>3</sup> /s	≥ 11 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	11 dm <sup>3</sup> /s		

## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	4,5 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toiletruimte		
04	slaapkamer 2	11,4 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 03	7,3 m <sup>2</sup>
05	keuken/woonkamer	28,5 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	24,5 m <sup>2</sup>
06	slaapkamer 1	12,8 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	9,6 m <sup>2</sup>
07	badkamer	5,4 m <sup>2</sup>	badruimte		
08	berging	5,2 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 71,9 m <sup>2</sup>
GO01	70,7 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 41,59 m <sup>2</sup>
VG 01	34,3 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer slaapkamer 1	
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
41,6 m <sup>2</sup>	≥ 39,5 m <sup>2</sup>	✓

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								2,70 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K05	1	1,1 m <sup>2</sup>	20	19,86		0,78	0,83 m <sup>2</sup>		
	K06	1	2,4 m <sup>2</sup>	20	19,86		0,78	1,86 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								0,74 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K05	1	1,1 m <sup>2</sup>	20	41,19		0,69	0,74 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 2								0,73 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K02	1	1,9 m <sup>2</sup>	26,43	61,66		0,38	0,73 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	34,3 m <sup>2</sup>		3,44 m <sup>2</sup>	≥ 3,43 m <sup>2</sup>	✓
		keuken/woonkamer	2,70 m <sup>2</sup>		
		slaapkamer 1	0,74 m <sup>2</sup>		
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>		0,73 m <sup>2</sup>	≥ 0,73 m <sup>2</sup>	✓
		slaapkamer 2	0,73 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	24,5 m <sup>2</sup>					235,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 73,5 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K05	1	1,2 m <sup>2</sup>	1	115,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K06	1	1,2 m <sup>2</sup>	1	120,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	9,6 m <sup>2</sup>					115,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 28,8 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K05		1,2 m <sup>2</sup>	1	115,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>					80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 21,9 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K02		0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	34,3 m <sup>2</sup>		350,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 205,8 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	235,0 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	115,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>		80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 43,7 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		4,5 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	slaapkamer 2	VR 03	11,4 m <sup>2</sup>	11 dm <sup>3</sup> /s	11 dm <sup>3</sup> /s			✓
05	keuken/woonkamer	VR 01	28,5 m <sup>2</sup>	26 dm <sup>3</sup> /s	26 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
06	slaapkamer 1	VR 02	12,8 m <sup>2</sup>	12 dm <sup>3</sup> /s	12 dm <sup>3</sup> /s			✓
07	badkamer		5,4 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓
08	berging		5,2 m <sup>2</sup>					

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
51 dm <sup>3</sup> /s	= 51 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	34,3 m <sup>2</sup>		38 dm <sup>3</sup> /s	≥ 31 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	26 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	12 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>		11 dm <sup>3</sup> /s	≥ 7 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	11 dm <sup>3</sup> /s		



## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	4,5 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toilet ruimte		
04	slaapkamer 2	9,0 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 03	9,0 m <sup>2</sup>
05	keuken/woonkamer	26,2 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	26,2 m <sup>2</sup>
06	slaapkamer 1	10,5 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	10,5 m <sup>2</sup>
07	badkamer	5,4 m <sup>2</sup>	badruimte		
08	berging	5,2 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 66,8 m <sup>2</sup>
GO01	65,4 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 46,1 m <sup>2</sup>
VG 01	37,1 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer slaapkamer 1	
VG 02	9,0 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
46,1 m <sup>2</sup>	≥ 36,7 m <sup>2</sup>	✓

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								3,50 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K05	1	1,1 m <sup>2</sup>	20	21		0,78	0,83 m <sup>2</sup>		
	K06	1	2,4 m <sup>2</sup>	20	21		0,78	1,86 m <sup>2</sup>		
	K14	1	1,4 m <sup>2</sup>	44,61	21,53		0,59	0,80 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								0,98 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K15	1	1,6 m <sup>2</sup>	41,48	21,39		0,63	0,98 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 2								1,46 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K02	1	1,9 m <sup>2</sup>	20	27,62		0,76	1,46 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	37,1 m <sup>2</sup>		4,47 m <sup>2</sup>	≥ 3,71 m <sup>2</sup>	✓
		keuken/woonkamer	3,50 m <sup>2</sup>		
		slaapkamer 1	0,98 m <sup>2</sup>		
VG 02	9, m <sup>2</sup>		1,46 m <sup>2</sup>	≥ 0,90 m <sup>2</sup>	✓
		slaapkamer 2	1,46 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	26,2 m <sup>2</sup>					442,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 78,6 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K05	1	1,2 m <sup>2</sup>	1	115,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K06	1	1,2 m <sup>2</sup>	1	120,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K14	1	2,1 m <sup>2</sup>	1	207,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	10,5 m <sup>2</sup>					219,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 31,5 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K15		2,2 m <sup>2</sup>	1	219,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 2	9,0 m <sup>2</sup>					80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 27,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K02		0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	37,1 m <sup>2</sup>		661,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 222,6 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	442,0 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	219,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	9,0 m <sup>2</sup>		80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 54,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		4,5 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			10 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	slaapkamer 2	VR 03	9,0 m <sup>2</sup>	9 dm <sup>3</sup> /s	9 dm <sup>3</sup> /s			✓
05	keuken/woonkamer	VR 01	26,2 m <sup>2</sup>	26 dm <sup>3</sup> /s	24 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
06	slaapkamer 1	VR 02	10,5 m <sup>2</sup>	10 dm <sup>3</sup> /s	10 dm <sup>3</sup> /s			✓
07	badkamer		5,4 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓
08	berging		5,2 m <sup>2</sup>					

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
47 dm <sup>3</sup> /s	= 47 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	37,1 m <sup>2</sup>		36 dm <sup>3</sup> /s	≥ 34 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	26 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	10 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	9,0 m <sup>2</sup>		9 dm <sup>3</sup> /s	≥ 9 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	9 dm <sup>3</sup> /s		

## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	4,5 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toiletruimte		
04	slaapkamer 2	11,4 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 03	5,5 m <sup>2</sup>
05	keuken/woonkamer	38,1 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	33,9 m <sup>2</sup>
06	slaapkamer 1	14,7 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	9,9 m <sup>2</sup>
07	badkamer	5,4 m <sup>2</sup>	badruimte		
08	berging	6,3 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 85,2 m <sup>2</sup>
GO01	85,2 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 47,56 m <sup>2</sup>
VG 01	42,2 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer slaapkamer 1	
VG 02	5,4 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
47,6 m <sup>2</sup>	≥ 46,9 m <sup>2</sup>	✓

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								2,66 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K16	1	2,5 m <sup>2</sup>	20	22,4		0,77	1,93 m <sup>2</sup>		
	K17	1	1,0 m <sup>2</sup>	20	22,96		0,77	0,73 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								1,57 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K22	1	4,5 m <sup>2</sup>	27	63,12		0,35	1,57 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 2								0,54 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K02	1	1,9 m <sup>2</sup>	31,6	62,86		0,28	0,54 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	42,2 m <sup>2</sup>		4,23 m <sup>2</sup>	≥ 4,22 m <sup>2</sup>	✓
		keuken/woonkamer	2,66 m <sup>2</sup>		
		slaapkamer 1	1,57 m <sup>2</sup>		
VG 02	5,4 m <sup>2</sup>		0,54 m <sup>2</sup>	≥ 0,54 m <sup>2</sup>	✓
		slaapkamer 2	0,54 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	33,9 m <sup>2</sup>					160,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 101,7 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K16	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K17	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	9,9 m <sup>2</sup>					202,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 29,7 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K22		2,0 m <sup>2</sup>	1	202,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 2	5,5 m <sup>2</sup>					80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 16,5 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K02		0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	42,2 m <sup>2</sup>		362,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 253,2 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	160,0 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	202,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	5,4 m <sup>2</sup>		80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 32,2 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		4,5 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			15 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	slaapkamer 2	VR 03	11,4 m <sup>2</sup>	11 dm <sup>3</sup> /s	11 dm <sup>3</sup> /s			✓
05	keuken/woonkamer	VR 01	38,1 m <sup>2</sup>	36 dm <sup>3</sup> /s	35 dm <sup>3</sup> /s	32 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
06	slaapkamer 1	VR 02	14,7 m <sup>2</sup>	14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s			✓
07	badkamer		5,4 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓
08	berging		6,3 m <sup>2</sup>					

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
63 dm <sup>3</sup> /s	= 63 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	42,2 m <sup>2</sup>		50 dm <sup>3</sup> /s	≥ 38 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	36 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	14 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	5,4 m <sup>2</sup>		11 dm <sup>3</sup> /s	≥ 5 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	11 dm <sup>3</sup> /s		



## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	5,8 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toiletruimte		
04	slaapkamer 2	14,0 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 03	7,3 m <sup>2</sup>
05	berging	7,2 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		
06	keuken/woonkamer	41,3 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	41,3 m <sup>2</sup>
07	badkamer	5,4 m <sup>2</sup>	badruimte		
08	slaapkamer 1	16,1 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	16,1 m <sup>2</sup>

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 92,1 m <sup>2</sup>
GO01	91,7 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 65,2 m <sup>2</sup>
VG 01	57,9 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer slaapkamer 1	
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
65,2 m <sup>2</sup>	≥ 50,7 m <sup>2</sup>	✓

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								6,82 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K18	1	1,0 m <sup>2</sup>	20	23,94		0,77	0,73 m <sup>2</sup>		
	K19	1	4,5 m <sup>2</sup>	20	25,88		0,76	3,44 m <sup>2</sup>		
	K16	1	2,5 m <sup>2</sup>	20	22,95		0,77	1,93 m <sup>2</sup>		
	K17	1	1,0 m <sup>2</sup>	20	22,43		0,77	0,73 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								0,98 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K21	1	3,9 m <sup>2</sup>	33,57	63,12		0,25	0,98 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 2								0,73 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K18	1	1,0 m <sup>2</sup>	20	23,94		0,77	0,73 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	57,9 m <sup>2</sup>		7,80 m <sup>2</sup>	≥ 5,79 m <sup>2</sup>	✓
		keuken/woonkamer	6,82 m <sup>2</sup>		
		slaapkamer 1	0,98 m <sup>2</sup>		
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>		0,73 m <sup>2</sup>	≥ 0,73 m <sup>2</sup>	✓
		slaapkamer 2	0,73 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	41,3 m <sup>2</sup>					585,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 123,9 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K18	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K19	1	3,5 m <sup>2</sup>	1	345,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K16	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K17	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	16,1 m <sup>2</sup>					178,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 48,3 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K21		1,8 m <sup>2</sup>	1	178,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>					80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 21,9 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K18		0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	57,9 m <sup>2</sup>		763,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 347,4 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	585,0 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	178,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>		80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 43,8 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		5,8 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			16 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	slaapkamer 2	VR 03	14,0 m <sup>2</sup>	13 dm <sup>3</sup> /s	13 dm <sup>3</sup> /s			✓
05	berging		7,2 m <sup>2</sup>					
06	keuken/woonkamer	VR 01	41,3 m <sup>2</sup>	38 dm <sup>3</sup> /s	38 dm <sup>3</sup> /s	35 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
07	badkamer		5,4 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓
08	slaapkamer 1	VR 02	16,1 m <sup>2</sup>	14 dm <sup>3</sup> /s	15 dm <sup>3</sup> /s			

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
67 dm <sup>3</sup> /s	= 67 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	57,9 m <sup>2</sup>		52 dm <sup>3</sup> /s	≥ 53 dm <sup>3</sup> /s	✘
		keuken/woonkamer	38 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	14 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>		13 dm <sup>3</sup> /s	≥ 7 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	13 dm <sup>3</sup> /s		

## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	7,3 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toiletruimte		
04	berging	3,4 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		
05	keuken/woonkamer	39,2 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	39,2 m <sup>2</sup>
06	badkamer	4,5 m <sup>2</sup>	badruimte		
07	slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	12,0 m <sup>2</sup>

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 69,6 m <sup>2</sup>
GO01	70,3 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 51,5 m <sup>2</sup>
VG 01	51,5 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer slaapkamer 1	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
51,5 m <sup>2</sup>	≥ 38,3 m <sup>2</sup>	✓

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								6,82 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K16	1	2,5 m <sup>2</sup>	20	22,4		0,77	1,93 m <sup>2</sup>		
	K17	1	1,0 m <sup>2</sup>	20	22,96		0,77	0,73 m <sup>2</sup>		
	K18	1	1,0 m <sup>2</sup>	20	23,94		0,77	0,73 m <sup>2</sup>		
	K19	1	4,5 m <sup>2</sup>	20	25,88		0,76	3,44 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								0,98 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K21	1	3,9 m <sup>2</sup>	33,57	63,12		0,25	0,98 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	51,5 m <sup>2</sup>		7,80 m <sup>2</sup>	≥ 5,15 m <sup>2</sup>	✓
		keuken/woonkamer	6,82 m <sup>2</sup>		
		slaapkamer 1	0,98 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	39,2 m <sup>2</sup>					585,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 117,6 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K16	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K17	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K18	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K19	1	3,5 m <sup>2</sup>	1	345,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>					178,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 36,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K21		1,8 m <sup>2</sup>	1	178,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	51,5 m <sup>2</sup>		763,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 309,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	585,0 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	178,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		7,3 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			12 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	berging		3,4 m <sup>2</sup>					
05	keuken/woonkamer	VR 01	39,2 m <sup>2</sup>	36 dm <sup>3</sup> /s	36 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
06	badkamer		4,5 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓
07	slaapkamer 1	VR 02	12,0 m <sup>2</sup>	11 dm <sup>3</sup> /s	11 dm <sup>3</sup> /s			✓

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
49 dm <sup>3</sup> /s	= 49 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	51,5 m <sup>2</sup>		47 dm <sup>3</sup> /s	≥ 47 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	36 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	11 dm <sup>3</sup> /s		



## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	4,9 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toiletruimte		
04	slaapkamer 1	12,6 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	9,2 m <sup>2</sup>
05	badkamer	5,4 m <sup>2</sup>	badruimte		
06	keuken/woonkamer	47,5 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	36,0 m <sup>2</sup>
07	berging	7,2 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		
08	entresol	39,6 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 80,8 m <sup>2</sup>
GO01	80,8	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 45,2 m <sup>2</sup>
VG 01	36,0 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer	
VG 02	9,2 m <sup>2</sup>	slaapkamer 1	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
45,2 m <sup>2</sup>	≥ 44,4 m <sup>2</sup>	✓

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								3,61 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	Dakraam Uk10	2	1,7 m <sup>2</sup>	20		76	0,82	2,72 m <sup>2</sup>		
	K25	1	4,4 m <sup>2</sup>	29,45	68,07		0,2	0,88 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								0,92 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K02	1	1,9 m <sup>2</sup>	20	61,21		0,48	0,92 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	36, m <sup>2</sup>		3,61 m <sup>2</sup>	≥ 3,60 m <sup>2</sup>	✓
		keuken/woonkamer	3,61 m <sup>2</sup>		
VG 02	9,2 m <sup>2</sup>		0,92 m <sup>2</sup>	≥ 0,92 m <sup>2</sup>	✓
		slaapkamer 1	0,92 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	36,0 m <sup>2</sup>					534,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 108,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		Dakraam Uk10	2	1,7 m <sup>2</sup>	1	332,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K25	1	2,0 m <sup>2</sup>	1	202,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	9,2 m <sup>2</sup>					80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 27,6 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K02		0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	36,0 m <sup>2</sup>		534,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 216,0 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	534,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	9,2 m <sup>2</sup>		80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 55,2 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		4,9 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			9 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	slaapkamer 1	VR 02	12,6 m <sup>2</sup>	12 dm <sup>3</sup> /s	12 dm <sup>3</sup> /s			✓
05	badkamer		5,4 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓
06	keuken/woonkamer	VR 01	47,5 m <sup>2</sup>	43 dm <sup>3</sup> /s	43 dm <sup>3</sup> /s	32 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
07	berging		7,2 m <sup>2</sup>					
08	entresol		39,6 m <sup>2</sup>					

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
57 dm <sup>3</sup> /s	= 57 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	36,0 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer	43 dm <sup>3</sup> /s	≥ 33 dm <sup>3</sup> /s	✓
			43 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	9,2 m <sup>2</sup>	slaapkamer 1	12 dm <sup>3</sup> /s	≥ 9 dm <sup>3</sup> /s	✓
			12 dm <sup>3</sup> /s		

## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	7,0 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toilet ruimte		
04	slaapkamer 2	10,0 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	7,3 m <sup>2</sup>
05	berging	5,9 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		
06	badkamer	5,4 m <sup>2</sup>	badruimte		
07	keuken/woonkamer	49,2 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	45,1 m <sup>2</sup>
08	entresol (VR)	17,1 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 03	10,8 m <sup>2</sup>
09	slaapkamer 1	14,8 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 04	9,5 m <sup>2</sup>

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 114,6 m <sup>2</sup>
GO01	81,7 m <sup>2</sup>	woonfunctie	
GO02	32,6 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 72,5 m <sup>2</sup>
VG 01	45,1 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer	
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	
VG 03	20,1 m <sup>2</sup>	entresol (VR) slaapkamer 1	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
72,5 m <sup>2</sup>	≥ 63,0 m <sup>2</sup>	✓

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								5,67 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K18	1	1,0 m <sup>2</sup>	20	24,9		0,77	0,73 m <sup>2</sup>		
	K19	1	4,5 m <sup>2</sup>	20	25,88		0,76	3,44 m <sup>2</sup>		
	K24	1	4,4 m <sup>2</sup>	32,46	59,74		0,34	1,50 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 2								0,73 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K18	1	1,0 m <sup>2</sup>	20	24,9		0,77	0,73 m <sup>2</sup>		
entresol (VR)								0,94 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	Dakraam MK10	1	0,9 m <sup>2</sup>	20		36	1,03	0,94 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								1,45 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	Dakraam Sk10	1	1,4 m <sup>2</sup>	20		36	1,03	1,45 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	45,1 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer	5,67 m <sup>2</sup>	≥ 4,51 m <sup>2</sup>	✓
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	0,73 m <sup>2</sup>	≥ 0,73 m <sup>2</sup>	✓
VG 03	20,1 m <sup>2</sup>	entresol (VR)	0,94 m <sup>2</sup>	≥ 2,01 m <sup>2</sup>	✓
		slaapkamer 1	1,45 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	45,1 m <sup>2</sup>					608,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 135,3 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K18	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K19	1	3,5 m <sup>2</sup>	1	345,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K24	1	1,8 m <sup>2</sup>	1	183,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>					80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 21,9 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K18		0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
entresol (VR)	10,8 m <sup>2</sup>					91,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 32,4 dm <sup>3</sup> /s	✓
		Dakraam MK10		0,9 m <sup>2</sup>	1	91,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	9,5 m <sup>2</sup>					140,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 28,5 dm <sup>3</sup> /s	✓
		Dakraam Sk10		1,4 m <sup>2</sup>	1	140,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	45,1 m <sup>2</sup>		608,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 270,6 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	608,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>		80,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 43,8 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 2	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 03	20,1 m <sup>2</sup>		231,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 120,6 dm <sup>3</sup> /s	✓
		entresol (VR)	91,0 dm <sup>3</sup> /s		
		slaapkamer 1	140,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		7,0 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			14 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	slaapkamer 2	VR 02	10,0 m <sup>2</sup>	9 dm <sup>3</sup> /s	9 dm <sup>3</sup> /s			✓
05	berging		5,9 m <sup>2</sup>					
06	badkamer		5,4 m <sup>2</sup>			30 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓
07	keuken/woonkamer	VR 01	49,2 m <sup>2</sup>	45 dm <sup>3</sup> /s	45 dm <sup>3</sup> /s	40 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
08	entresol (VR)	VR 03	17,1 m <sup>2</sup>	16 dm <sup>3</sup> /s	16 dm <sup>3</sup> /s			✓
09	slaapkamer 1	VR 04	14,8 m <sup>2</sup>	14 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s			✓

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
86 dm <sup>3</sup> /s	= 86 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	45,1 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer	45 dm <sup>3</sup> /s	≥ 41 dm <sup>3</sup> /s	✓
VG 02	7,3 m <sup>2</sup>	slaapkamer 2	9 dm <sup>3</sup> /s	≥ 7 dm <sup>3</sup> /s	✓
VG 03	20,1 m <sup>2</sup>	entresol (VR)	16 dm <sup>3</sup> /s	≥ 19 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 1	14 dm <sup>3</sup> /s		



## Oppervlakten

Conform NEN 2580

### Ruimtes

nr.	omschrijving	opp.	ruimtefunctie	ref	opp. VR
01	entree	8,1 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
02	meterkast	0,3 m <sup>2</sup>	meterruimte		
03	toilet	1,1 m <sup>2</sup>	toiletruimte		
04	berging	4,4 m <sup>2</sup>	overige gebruiksfunctie		
05	keuken/woonkamer	48,9 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 01	46,2 m <sup>2</sup>
06	overloop	6,1 m <sup>2</sup>	verkeersruimte		
07	slaapkamer 1	20,9 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte	VR 02	14,5 m <sup>2</sup>
08	badkamer	6,4 m <sup>2</sup>	badruimte		

### Gebruiksoppervlakte(GO)

ref	opp.	gebruiksfunctie	Totaal GO woonfunctie = 99,9 m <sup>2</sup>
GO01	66,2 m <sup>2</sup>	woonfunctie	
GO02	32,7 m <sup>2</sup>	woonfunctie	

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	Totaal VG = 61,1 m <sup>2</sup>
VG 01	46,2 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer	
VG 02	14,9 m <sup>2</sup>	slaapkamer 1	

### 55% Toets (woonfunctie)

totaal VG	55% van GO	
61,1 m <sup>2</sup>	≥ 54,9 m <sup>2</sup>	✓

## Daglichttoetreding

Conform NEN 2057

### Verblijfsruimte (VR)

ref	kozijnmerk	aantal	$A_{d,i}$	$\alpha$	$\beta$	$\epsilon$	$C_{b,i}$	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
keuken/woonkamer								5,67 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	K18	1	1,0 m <sup>2</sup>	20	24,9		0,77	0,73 m <sup>2</sup>		
	K19	1	4,5 m <sup>2</sup>	20	25,88		0,76	3,44 m <sup>2</sup>		
	K24	1	4,4 m <sup>2</sup>	32,46	59,74		0,34	1,50 m <sup>2</sup>		
slaapkamer 1								1,45 m <sup>2</sup>	≥ 0,50 m <sup>2</sup>	✓
	Dakraam Sk10	1	1,4 m <sup>2</sup>	20		36	1,03	1,45 m <sup>2</sup>		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	$A_e$ aanwezig	$A_e$ eis	
VG 01	46,2 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer	5,67 m <sup>2</sup>	≥ 4,62 m <sup>2</sup>	✓
			5,67 m <sup>2</sup>		
VG 02	14,9 m <sup>2</sup>	slaapkamer 1	1,45 m <sup>2</sup>	≥ 1,49 m <sup>2</sup>	✗
			1,45 m <sup>2</sup>		

## Doorspuikbaarheid

Conform NEN 1087

### Verblijfsruimte (VR)

ref	opp.	kozijnmerk	aantal	spui opp.	zijdes	aanwezig	eis	
keuken/woonkamer	46,2 m <sup>2</sup>					608,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 138,6 dm <sup>3</sup> /s	✓
		K18	1	0,8 m <sup>2</sup>	1	80,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K19	1	3,5 m <sup>2</sup>	1	345,0 dm <sup>3</sup> /s		
		K24	1	1,8 m <sup>2</sup>	1	183,0 dm <sup>3</sup> /s		
slaapkamer 1	14,5 m <sup>2</sup>					140,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 43,5 dm <sup>3</sup> /s	✓
		Dakraam Sk10		1,4 m <sup>2</sup>	1	140,0 dm <sup>3</sup> /s		

### Verblijfsgebied (VG)

ref	opp.	ruimtes in VG	aanwezig	eis	
VG 01	46,2 m <sup>2</sup>		608,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 277,2 dm <sup>3</sup> /s	✓
		keuken/woonkamer	608,0 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	14,9 m <sup>2</sup>		140,0 dm <sup>3</sup> /s	≥ 89,4 dm <sup>3</sup> /s	✓
		slaapkamer 1	140,0 dm <sup>3</sup> /s		

## Ventilatie

Conform NEN 1087

### Ruimtes

nr.	omschrijving	ref	opp.	toevoer		afvoer		
				aanwezig	eis	aanwezig	eis	
01	entree		8,1 m <sup>2</sup>					
02	meterkast		0,3 m <sup>2</sup>	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	2 dm <sup>3</sup> /s	✓
03	toilet		1,1 m <sup>2</sup>			9 dm <sup>3</sup> /s	7 dm <sup>3</sup> /s	✓
04	berging		4,4 m <sup>2</sup>					
05	keuken/woonkamer	VR 01	48,9 m <sup>2</sup>	45 dm <sup>3</sup> /s	45 dm <sup>3</sup> /s	36 dm <sup>3</sup> /s	21 dm <sup>3</sup> /s	✓
06	overloop		6,1 m <sup>2</sup>					
07	slaapkamer 1	VR 02	20,9 m <sup>2</sup>	19 dm <sup>3</sup> /s	19 dm <sup>3</sup> /s			✓
08	badkamer		6,4 m <sup>2</sup>			19 dm <sup>3</sup> /s	14 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Ventilatiebalans

toevoer aanwezig	afvoer aanwezig	
66 dm <sup>3</sup> /s	= 66 dm <sup>3</sup> /s	✓

### Verblijfsgebied (VG)

naam	opp.	ruimtes in VG	toevoer		
			aanwezig	eis	
VG 01	46,2 m <sup>2</sup>	keuken/woonkamer	45 dm <sup>3</sup> /s	≥ 42 dm <sup>3</sup> /s	✓
			45 dm <sup>3</sup> /s		
VG 02	14,9 m <sup>2</sup>	slaapkamer 1	19 dm <sup>3</sup> /s	≥ 14 dm <sup>3</sup> /s	✓
			19 dm <sup>3</sup> /s		