



- Op tank:**
- Drukdoos voor inhoudbepaling
 - SRC klep bovenop (Switch voor via sproeibol of via straal)
 - Roerwerk
 - PT100
 - Vlinderklep voor lossen

- Op manifold**
- 12 manifold kleppen luchtgestuurd
 - 12 dichtmelders luchtgestuurd
 - 6 vlinderkleppen voor CIP+
 - 2 vlinderkleppen voor CIP-

- Afvalstations**
- 4 SRC kleppen voor vullen pallecon
 - 2 vlinderkleppen voor CIP-
 - 4 drukknoppen voor melding pallecon geplaatst

- Doseerunit**
- Hoeveel doseerunits? 6 stuks voor iedere vul machine lijkt me extreem
 - Handmatig aansluiten voor benodigde lijn? Of automatisch systeem?
 - Inline pH meter voor controle dosering conserveermiddelen?
 - Hoe wordt er gemixt? Bestaan er mixpompen? Is dit nodig?

- Overig**
- Klopt het dat er geen pompen nodig zijn omdat alles op druk gaat?
 - CIP + pompen staan in het CIP lokaal
 - Is koeling van de tank nodig?
 - Hoe werkt het met stomen van de tank?

