

VENTILATIE INSTALLATIE

PROJECTNR 20412
 BLADNR 01
 NAAM McDonald's Nederweert
 DATUM 31 januari 2020
 OPGESTELD DOOR [REDACTED]



| | | | | | | Eis bouwbesluit | Eis bouwbesluit | Min bouwbesluit | PVE McDonald's | PVE McDonald's | <i>System ontwerp</i> | |
|--------|---------------------|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ruimte | benaming | bouwbesluit terminologie | gebruiksfunctie bouwbesluit tabel 3.28.1 art.3.6.1 | oppervlakte [m ²] | aantal personen | ruimte [dm ³ /s] | personen [dm ³ /s] | min. dm ³ /s | ruimte [dm ³ /s] | personen [dm ³ /s] | toevoer [dm ³ /s] | afvoer [dm ³ /s] |
| 001 | Entree | verkeersruimte | bijeenkomstfunctie | 3,5 | | | 4,0 | | | | 0 | overstroom |
| 002 | Lobby | verblijfsruimte | bijeenkomstfunctie | 345,0 | 306 | | 4,0 | 1224 | | 7,8 | 2361 | 2083 |
| 003 | Service area | verblijfsruimte | bijeenkomstfunctie | 40,2 | 2 | | 4,0 | 8 | | 8,3 | 83 | overstroom |
| 004 | BirthdayPartyRoom | verblijfsruimte | bijeenkomstfunctie | 16,4 | 8 | | 4,0 | 32 | | 8,3 | 83 | overstroom |
| 005 | Portaal | verkeersruimte | bijeenkomstfunctie | 2,8 | | | 4,0 | 0 | | 8,3 | | overstroom |
| | | | | | | | | 0 | | | | |
| 006 | Toilet heren | toiletteruimte | bijeenkomstfunctie | 7,9 | | 7,0 | | 14 | 13,8 | | | 39 |
| 007 | Toilet dames | toiletteruimte | bijeenkomstfunctie | 7,9 | | 7,0 | | 14 | 13,8 | | | 58 |
| 008 | Werkkast | onbenoemd | bijeenkomstfunctie | 2,3 | | | | | 13,8 | | | 14 |
| 009 | Uitgifte / booth 2 | verblijfsruimte | industrie | 30,9 | 2 | | 6,5 | 13 | | | 111 | 278 |
| 010 | keuken | verblijfsruimte | industrie | 58,5 | 8 | | 6,5 | 52 | | | 2222 | 2341 |
| 011 | Afrekenen / booth 1 | verblijfsruimte | industrie | 3,3 | 1 | | 6,5 | 6,5 | | | 14 | |
| 012 | Managerkantoor | verblijfsruimte | kantoor | 4,1 | 2 | | 6,5 | 13 | | | 42 | |
| 013 | Sinkruimte | verblijfsruimte | industrie | 10,2 | 3 | | 6,5 | 19,5 | | | 83 | 139 |
| 014 | Mach. Ruimte | onbenoemd | industrie | 7,6 | 0 | | 6,5 | 0 | | | | 28 |
| 015 | Koelcel | onbenoemd | industrie | 7,1 | 0 | | 6,5 | 0 | | | 0 | 0 |
| 016 | Vriescel | onbenoemd | industrie | 13,1 | 0 | | 6,5 | 0 | | | 0 | 0 |
| 017 | Magazijn | onbenoemd | industrie | 33,3 | 3 | | 6,5 | 19,5 | | | 28 | 69 |
| 018 | Kleedkamer dames | verblijfsruimte | industrie | 3,2 | 1 | | 6,5 | 6,5 | 19,4 | | | 21 |
| 019 | kleedkamer heren | verblijfsruimte | industrie | 3,2 | 1 | | 6,5 | 6,5 | 19,4 | | | 21 |
| 020 | Crewroom | verblijfsruimte | bijeenkomstfunctie | 13,3 | 4 | | 4,0 | 16 | | | 83 | |
| 021 | Toilet crew | toiletteruimte | bijeenkomstfunctie | 1,2 | | 7,0 | | 7 | 13,8 | | | 19 |
| 022 | Gang | verkeersruimte | bijeenkomstfunctie | 14,8 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5110 | 5110 |